

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA**

**COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 1471 del 27/04/2010**

**Prot n° 201005346 del 31/03/2010**

**Ditta proponente** C.G. SOLAR

**Oggetto dell'intervento** Impianto Fotovoltaico - Variante

**Comune dell'intervento** BELLANTE **Località** Sant'Angelo a Marano

**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e succ. mod. e int. art. 1 comma 3) e 4)

**Tipologia progettuale** All.IV - Punto 2 - Lett. c) - d. Lgvo 4/2008

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente

**Dirigente Servizio Beni Ambientali**

**Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione** arch. D'Ascanio

**Dirigente Conserv Natura**

**Dirigente Attività Estrattive:**

**Segr. Gen. Autorità Bacino** dott. Del Sordo (delegato)

**Direttore ARTA**

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti** dott. Gerardini

**Dirigente delegato della Provincia.**

**Comandante Prov.le CFS - TE** dott. Ranieri

**Comandante Prov.le CFS - AQ**

**Esperto in materia ambientale** arch. Chiavaroli

**Esperto in materia ambientale** ing. De Santis

arch. Ciaramellano

**Relazione istruttoria**

Istruttore

Leonardo GATTUSO

Precedente:

GIUDIZIO N. 1390 DEL 28.01.2010 FAVOREVOLE con la prescrizione "di realizzare opere atte al drenaggio delle acque di scorrimento superficiale ed opere di riprofilatura del versante.

La richiesta in esame è volta ad ottenere, da parte del CCR per la VIA, il giudizio di presa d'atto di "Variante non sostanziale".

Originariamente l'allaccio alla rete Enel, come si legge nella "Sintesi non Tecnica" era previsto con allaccio alla rete di Distribuzione AT con tensione nominale di 120 KV tramite inserimento sulla linea AT esistente.

La variante in esame prevede, come si legge nella relazione descrittiva integrativa, l'allaccio in Media Tensione e non più in A.T. con un elettrodotto interrato, della lunghezza di circa 5.200 metri, fino alla cabina Enel di Sant'Omero.

***Osservazioni pervenute***

\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta C.G. SOLAR

per l'intervento avente per oggetto:

Impianto Fotovoltaico - Variante

da realizzarsi nel Comune di BELLANTE

***IL COMITATO CCR-VIA***

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio e (ritenuta esaustiva la VCA escludendo di conseguenza l'intervento in oggetto dalla procedura di VIA

***ESPRIME PARERE***

***FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI***

E' necessario che l'allaccio alla linea elettrica sia effettuato a mezzo di cavidotti interrati.

I presenti si esprimono favorevolmente all'unanimità sulla compatibilità ambientale

arch. Sorgi - Presidente

arch. D'Ascanio

dott. Del Sordo (delegato)

dott. Gerardini

dott. Ranieri

arch. Chiavaroli

ing. De Santis

arch. Ciaramellano

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.